



Brand & Redning Sønderjylland

Kloster Mærken
c/o Vera Jesine Warncke
Vibevej 13
6240 Løgumkloster
Mail: verawarncke@hotmail.com

Myndighed og Forebyggelse

Højskolevej 1
6360 Tinglev
Tlf.: 73 76 76 76

Dato: 22-06-2017

Sagsnr.: 17/422

Kontakt: Henning Jensen

E-mail: hjens@brsj.dk

Direkte tlf.: 30 36 54 48

Kloster Mærken 2017, opstilling af fastsatte indretning af markedsplads

Brand & Redning Sønderjylland har modtaget deres ansøgning om afholdelse af Kloster Mærken i perioden den 10. august til den 13. august 2017, på områderne ved Markedspladsen og Slotsengen, 6240 Løgumkloster.

Den fremsendte sikkerhedsplan, indeholdende risikovurdering, udgave fremsendt 20. juni, godkendes i brandmæssig henseende, på nedennævnte vilkår.

De fremsendte oversigtskort, brand- og evakueringsinstrukser og pladsfordelingsplaner tilbagesendes hermed godkendt af Brand & Redning Sønderjylland. Pladsfordelingsplaner skal ophænges synligt ved samtlige udgange.

Brand & Redning Sønderjylland kan tilbagekalde eller ændre vilkår i tilladelsen såfremt det findes sikkerhedsmæssigt nødvendigt.

Eventuelle mindre brandmæssige justeringer kan godkendes inden eller i forbindelse med arrangementsbrandsynet, den 10. august.

Der skal desuden gøres opmærksom på at tilladelsen kun er gældende, såfremt der er indhentet tilladelse fra alle andre relevante myndigheder.

Telte

På vegne af Tønder Kommune giver Brand & Redning Sønderjylland hermed brandmæssig tilladelse til, at indrette og brug af teltene til mere end 150 personer i forbindelse med ovenstående arrangement.

Det drejer sig om teltene:

- 1, 2 og 4 på Markedspladsen, telt 3 er under 50 m²
- 5 og 6 på Slotsengen

Lovgrundlag

Transport- og Bygningsministeriets Bekendtgørelse nr. 1028 om Bygningsreglementet 2015 (BR15) af 30. juni 2016. I BR15 behandles ansøgningen efter kapitel 1, pkt. 1.3.5.1 og kapitel 5, herunder pkt. 5.7 Områder med transportable konstruktioner, samt Trafik- og Byggestyrelsens Center for Byggeris vejledning, juli 2016 *"Vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. Og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser"*. http://bygningsreglementet.dk/file/609521/transportable_konstruktioner.pdf

Beredskabsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1000 om brandsyn af 29. juni 2016.

Driftsmæssige vilkår for telte til mere end 150 personer

Reglerne i ovenstående lovgrundlag, skal til enhver tid overholdes.

- Flugtvejsforhold
 - Flugtveje og gangarealer skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
 - I gangarealer må der ikke placeres borde, stole, bænke eller andet inventar.
 - Flugtvejsudgange skal tydeligt fremtræde som udgange og skal kunne passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller værktøj.
 - Master og barduner, der er anbragt uden for et forsamlingssteltets udvendige flugtveje, skal afmærkes tydeligt og må ikke anbringes i selve flugtvejene.
 - Den frie bredde af gangarealer må ikke indskrænkes af master, tælleapparater, barduner, projektører m.v.
 - Området inden for 5 m fra forsamlingsstelte må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.
 - Ved udgange må der ikke parkeres motorkøretøjer, cykler m.v. Der må heller ikke være oplag, beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.
 - Et opslag med den, af Brand & Redning Sønderjylland, godkendte pladsfordelingsplan eller det maksimale antal personer, hvis forsamlingssteltet anvendes uden inventaropstilling, skal ophænges på et let tilgængeligt og synligt sted, fx ved hovedindgangen.
 - Pladsfordelingsplanen skal ud over inventaropstilling vise flugtveje helt til terræn i det fri, herunder gangarealer, alle udgange og eventuelle trapper og ramper samt anbringelsessteder for nødbelysning og brandslukningsmateriel.
 - Nødbelysning skal bestå af både belyste UD/EXIT skilte samt panik belysning, typisk placeret i en teltmast, som ved strømsvigt skal sikre tilstrækkelig belysning af gulvarealer til, at personer har mulighed for at nå frem til et sted, hvor der findes en flugtvej.

- Brand og røgspredning
 - Fortæpper, forhæng og lignende skal være af ubrændbart eller brand-imprægneret stof eller tilsvarende materiale.
 - Udsmykning med let antændelige materialer må ikke finde sted.
 - Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elektriske kogeplader, skal godkendes af Brand & Redning Sønderjylland.

- Brandslukningsmateriel
 - Der skal opsættes CO₂-slukkere ved større el-tavler, mikserpulte og lignende særlige elektriske installationer.
 - Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.
 - Håndildslukkere skal tilses og vedligeholdes, således at de er funktionsdygtige, det skal med mærkat angives at de er efterset indenfor det seneste år.
 - Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
 - Håndildslukkere placeres således, at der fra et vilkårligt sted i forsamlingssteltet er højst 25 meter til nærmeste slukker.

- Opvarmning af teltet
 - Rumopvarmning skal enten ske med elvarme eller med olie- eller gasfyrede aggregater.
 - Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt mindst 5 m fra forsamlingssteltet.
 - Eventuelle F-gasflasker skal være anbragt mindst 5 m fra forsamlingsstelte. F-gasflasker skal være sikret mod påkørsel og skal placeres oprejst. F-gasflasker skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.

- Afstandskrav
 - Forsamlingssteltet skal placeres mindst 10 m fra brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald). Såfremt det brandfarlige oplag er omfattet af afstandskrav i beredskabslovgivningen, skal forsamlingssteltet placeres således, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de to afstandskrav.
 - Letantændelig vegetation skal fjernes inden for 10 m fra forsamlingssteltet.

- Journaler og Instrukser
 - Arrangøren eller den driftsansvarlige skal til brug for personalet udarbejde en brand- og evakueringsinstruks. Brand- og evakueringsinstruksen skal være ophængt steder, hvor personalet færdes.
 - Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at der føres en driftsjournal, herunder kontrolleres at:

- flugtveje og gangarealer er frie og ryddelige i hele deres bredde
- flugtveje kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj
- nødbelysning virker og tændes ved svigt i den normale strømfor-
syning
- flugtvejsskilte er tændte
- brandslukningsmateriel er eftersat
- pladsfordelingsplaner er ophængt og fulgt
- personalet er instrueret om opgaver, ordensregler og brug af
brandslukningsmateriel
- personalet er instrueret om tilladte maksimale antal personer i
teltet
- personalet er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen
- ovennævnte kontrol og føring af driftsjournal gentages for hver
påbegyndte 24 timer.

Særlige krav, brandvagt med slukningsenhed

Idet teltene på markedspladsen ikke overholder afstandskrav til skel og andre bygninger stilles der krav om at der etableres en brandvagt bestående af 1 uddannet holdleder brand og 1 funktionsuddannet brandmand, samt et mindre slukningskøretøj med en kapacitet på 300 liter vand. Brandvagten skal instrueres af Brand & Redning Sønderjylland.

Brandvagt Klostermærken					
	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	
Brandvagt i byen, Brand & Redning Sønderjylland	17.30-22.00	12.00-02.00	10.00-02.00	10.00-23.00	I alt
Timer	4,5	14	16	13	47,5
Vågen vagt Klostermærken, mærket med refleksvest med teksten "KLOSTERMÆRKEN"					
Vagt i by	22.00-07.00	02.00-07.00	02.00-07.00		
Timer	9	5	5		19
Vagt på Slotsengen		22.00-07.00	22.00-07.00		
Timer		9	9		18

Markedsplads/salgsområde

På vegne af Tønder Kommune giver Brand & Redning Sønderjylland hermed brandmæssig tilladelse til at indrette et salgsområde med et samlet areal større end 1000 m².

Lovgrundlag

Transport- og Bygningsministeriets Bekendtgørelse nr. 1028 om Bygningsreglementet 2015 (BR15) af 30. juni 2016. I BR15 behandles ansøgningen efter kapitel 1, stk. 1.3.6.2 Festival- og salgsområder og kapitel 5, herunder pkt. 5.7 Områder med transportable konstruktioner, samt Trafik- og Byggestyrelsens Center for Byggeris vejledning, juli 2016 *"Vejledning om opstilling af transportable telte og konstruktioner, herunder tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm. Og indretning af salgsarealer og midlertidige campingpladser"*.

http://bygningsreglementet.dk/file/609521/transportable_konstruktioner.pdf

Beredskabsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1000 om brandsyn af 29. juni 2016.

Driftsmæssige vilkår for salgsområde større end 1000 m²

- Reglerne i ovenstående lovgrundlag, skal til enhver tid overholdes.
- Særligt gøres der opmærksom på, at:
 - Salgsområdet skal opdeles i felter af maksimalt 1000 m², omgivet af et friareal på mindst 10 meter. Friområdets bredde kan dog reduceres til 5 meter, hvis dette anses for forsvarligt af hensyn til redningsberedskabets indsats.
 - Der udlægges et mindst 10 meter bredt friområde mellem salgsområde og nærmeste selskabshus, forsamlingsstelt, campingområde og parkeringsområde.
 - Friarealer skal holdes frie for udstillede varer, oplag mv.
 - Boder med madlavning skal udstyres med en egnet håndildslukker og et brandtæppe.
 - Ved brug af gasflasker:
 - Må der maksimalt anvendes en 11 kg gasflaske pr. opvarmings/kogested.
 - Reserveflasker opstilles i det fri.
 - Gasflasker sikres mod påkørsel og skal placeres oprejst.
 - Er der mere end 100 kg gas pr 1000 m² er der særlige regler.
 - Salgsområdet skal indrettes med tilstrækkeligt brandslukningsmateriel, hvor det af mærkat fremgår at materiellet er eftersat indenfor det seneste år. Kravet anses som opfyldt såfremt der fra et hvilket som helst sted er maksimalt 25 meter til nærmeste materiel.
 - Brandslukningsmateriel skal være synligt, let tilgængeligt og tydeligt skiltet.
 - Brug af åben ild er forbudt.
 - Større mængder (mere end 1m³) brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af ubrændbart materiale. Affaldscontainere tømmes mindst 1 gang dagligt. Hver enkelt salgsbod kan have en affaldscontainer med et indhold på højst 1 m³ affald.
 - Campering, herunder overnatning, i salgsområdet bør ikke ske. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan

dog tillades under forudsætning af, at der etableres en ordning med fast vågen vagt, der foretager rundering.

Særlige krav, fast vågen vagt

Ifølge det oplyste kan der være overnatning i salgsboderne, Brand & Redning Sønderjylland stiller derfor krav om at der etableres fast vågen vagt i henhold til ovennævnte samlede plan for brandvagt.

Eventuelle ydelser fra Brand & Redning Sønderjylland

Ønskes den krævede brandvagt med slukningskøretøj og der krævede brandslukningsudstyr leveret af Brand & Redning Sønderjylland, indhentes senest 14 dage før arrangementet tilbud ved undertegnede.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående er i meget velkomne til at kontakte mig, hjens@brsj.dk eller telefon 30 36 54 48.

Arrangementsbrandsyn af pladser og telte foretages af undertegnede, som aftalt, den 10. august kl. 14.00.

Jeg håber i får et godt arrangement!

Venlig hilsen

Henning Jensen
Beredskabsinspektør